

Resultats del balanç hídric

Notes:
- Valors numèrics expressats en m3.

	Volum d'entrada [VE] 1.810.876 Marge: ± 05%	Consum autoritzat [CA] 1.623.239 Percentatge respecte a [VE]: 89,6% Marge: ± 07%	Consum autoritzat facturat [CAF] 1.394.776 Percentatge respecte a [VE]: 77,0% Marge: ± 03%	Consum facturat i mesurat [CAFM] 1.394.776 Percentatge respecte a [VE]: 77,0% Fiabilitat: A Marge: ± 03%	Aigua facturada [F] 1.394.776 Percentatge respecte a [VE]: 77,0% Marge: ± 03%
			Consum autoritzat no facturat [CANF] 228.463 Percentatge respecte a [VE]: 12,6% Marge: ± 44%	Consum no facturat i mesurat [CANFM] 27.163 Percentatge respecte a [VE]: 1,5% Fiabilitat: B Marge: ± 10% Consum no facturat i no mesurat [CANFNM] 201.300 Percentatge respecte a [VE]: 11,1% Fiabilitat: D Marge: ± 50%	Aigua no facturada [NF] 416.100 Percentatge respecte a [VE]: 23,0% Marge: ± 22%
		Pèrdues d'aigua [P] 187.637 Percentatge respecte a [VE]: 10,4% Marge: ± 73%	Pèrdues aparents o comercials [PA] 144.870 Percentatge respecte a [VE]: 8,0% Marge: ± 26%	Consum no autoritzat [CNA] 90.544 Percentatge respecte a [VE]: 5,0% Fiabilitat: C Marge: ± 31% Error dels comptadors [EC] 54.326 Percentatge respecte a [VE]: 3,0% Fiabilitat: C Marge: ± 48%	
	Aigua produïda [AP] 1.810.876 Percentatge respecte a [VE]: 100,0% Fiabilitat: A Marge: ± 05%		Pèrdues reals [PR] 42.767 Percentatge respecte a [VE]: 2,4% Marge: ± 27%	Fuites en conducció de transport [FCT] 765 Percentatge respecte a [VE]: 0,0% Fiabilitat: B Marge: ± 29% Fuites en conducció de distribució [FCD] 38.825 Percentatge respecte a [VE]: 2,1% Fiabilitat: B Marge: ± 29% Fuites en dipòsits d'emmagatzematge [FD] 1.409 Percentatge respecte a [VE]: 0,1% Fiabilitat: B Marge: ± 29% Fuites en escomeses [FE] 1.768 Percentatge respecte a [VE]: 0,1% Fiabilitat: B Marge: ± 29%	
			Altres pèrdues no caracteritzades [APNC] 0 Percentatge respecte a [VE]: 0,1%		
			#N/A		

Indicadors per a la gestió de fuites

Pèrdues reals

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)	10,5	36%	6,7	14,3
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)	1.001,5	27%	726,3	1.276,8
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)	3,5	36%	2,2	4,8
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)	2,49	66%	0,84	4,14

Pèrdues aparents o comercials

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)	35,7	36%	22,8	48,5
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat	8,9%	27%	6,5%	11,4%

Aigua no facturada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada	23,0%	23%	17,7%	28,2%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)	102,4	33%	68,4	136,5

Aigua no registrada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada	21,5%	24%	16,2%	26,7%

Avaries

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)	271,9	11%	240,8	303,1
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)	5,8	26%	4,3	7,2
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)	48,6	11%	43,0	54,2